

Zapytanie ofertowe

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji **zasilacza awaryjnego** będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Urządzenie podlegające kontroli: UPS MINERVA 10kVA XL

Zakres:

1. sprawdzanie stanu czystości urządzenia UPS i baterii (wewnętrznej lub zewnętrznej)
2. sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, dokręcenie połączeń śrubowych kabli siłowych,
3. kontrola czystości filtrów powietrza,
4. kontrola pracy wentylatora,
5. sprawdzenie panelu sterowania zasilaczem.
6. oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów,
7. sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii,
8. pomiar napięcia baterii akumulatorów i rezystancji wewnętrznej
9. pomiar napięć zasilania UPS, pomiar napięć wyjściowych UPS,
10. pomiar prądu obciążenia w fazach,
11. pomiar prądu wejściowego w fazach,
12. próby funkcjonalnego działania zasilacza:
 - próba przejścia na pracę bateryjną (za zgodą Użytkownika)
 - próba przejścia z pracy bateryjnej na on – line, (za zgodą Użytkownika)
 - próba przejścia na by-pass elektroniczny, (za zgodą Użytkownika)
 - próba przejścia z by – pass na pracę on – line, (za zgodą Użytkownika)
13. sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych,
14. kontrola poprawności nastawy takich parametrów jak: napięcie odcięcia, maksymalny prąd ładowania, końcowego napięcia ładowania baterii, napięcia pracy buforowej, różnych pojemność znamionowych baterii, kompensacji temperaturowej itp.
15. sprawdzenie stanu kondensatorów AC/DC
16. przekazanie protokołu z pomiarów i wykonanych prac

Termin realizacji:

Termin wykonania przeglądu ustalany będzie każdorazowo w porozumieniu z obsługą techniczną - Użytkownikiem obiektu, **nie później niż do 24.05.2019 r.** z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Warunki:

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia na dokonanie przeglądu. Przegląd musi być wykonany zgodnie z zakresem oraz przyjętymi zasadami i normami.

- a) Ofertę należy podać w cenach netto. Decyduje 100 % cena.
- b) Za ewentualne uszkodzenia wynikłe w trakcie dokonywania przeglądu odpowiada Wykonawca.
- c) Oferty należy składać **w formie elektronicznej do 27.04.2019 r. do godz. 12.00 na adres mailowy:**
t.korzeniewski@jordanki.torun.pl
- d) Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest Pan Tomasz Korzeniewski tel. 516-277-952,
t.korzeniewski@jordanki.torun.pl

*W przypadku usterek, które wymagają wymiany uszkodzonego elementu/urządzenia usuwane będą po wcześniejszym zaakceptowaniu konieczności dokonania ich wymiany przez Użytkownika obiektu oraz przekazaniu do realizacji serwisu.

Z-ca Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Paweł Walinowicz
Paweł Walinowicz