



OKRESOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BRAMY OPUSZCZANEJ TYPU MARC-O

Opracował: Witold Michalski

Sprawdził: Przemysław Jędrzych

Zatwierdził: Dariusz Dorczyński – Wiceprezes Zarządu

Data i podpis: 01.06.2012

Data i podpis: 01.06.2012

Data i podpis: 01.06.2012

Wykaz czynności objętych zakresem okresowych przeglądów technicznych bramy opuszczanej typu MARC-O [Częstotliwość wykonywania przeglądów: co 6 miesięcy]

1. Sprawdzenie oznakowania bramy na tabliczce znamionowej
2. Oględziny bramy pod kątem występowania uszkodzeń mechanicznych / eksploatacyjnych
3. Sprawdzenie* mocowania oraz stanu kół linowych
4. Sprawdzenie* mocowania przewodnic
5. Sprawdzenie* mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego
6. Sprawdzenie* mocowania oraz stanu uszczelki pęczniących
7. Sprawdzenie* mocowania przemyków naściennych
8. Sprawdzenie* drożności układu przewodnic / przewodniki
9. Sprawdzenie* mocowania oraz stanu uchwytów linowych
10. Oględziny zużycia lin
11. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych
12. Sprawdzenie* mocowania przeciwcieżarów
13. Sprawdzenie* zamykania się skrzydeł bramy – razie potrzeby regulacja przeciwcieżarów
14. Sprawdzenie* naciągu linek oraz położenia liny na bębnie (dotyczy bramy z napędem)
15. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego
16. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych
17. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych
18. Oczyszczenie czujników dymowych
19. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z użyciem bezpiecznego aerozolu)
20. Centrala sterująca:
 - oględziny obudowy i instalacji kablowej
 - sprawdzenie stanu zacisków
 - sprawdzenie stanu akumulatorów oraz podjęcie decyzji o ich ewentualnej wymianie
 - sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń podłączonych do centrali sterującej
21. Wyczyszczenie bramy oraz urządzeń peryferyjnych z kurzu i zabrudzeń
22. Naklejenie na bramę **kontrolki serwisowej z datą następnego przeglądu technicznego** bramy
23. Przywrócenie obszaru, w którym były prowadzone prace serwisowe do stanu przed przystąpieniem do prac
24. Odnotowanie wyniku przeprowadzonego przeglądu w **Protokole przeglądu serwisowego** oraz **DTR** bramy (jeśli zostanie przedłożona przez Użytkownika)
25. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprawdzanych podzespołów - określenie zakresu prac naprawczych na **Protokole przeglądu serwisowego / Protokole z oględzin**

***Uwaga: w ramach czynności sprawdzających dokonywane są wszelkie niezbędne regulacje**