



OKRESOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BRAMY ROZWIERANEJ TYPU MARC-D

Opracował: Szymon Kogut

Sprawdził: Przemysław Jędrzych

Zatwierdził: Dariusz Dorczyński – Wiceprezes Zarządu

Data i podpis: 01.06.2012

Data i podpis: 01.06.2012

Data i podpis: 01.06.2012

Wykaz czynności objętych zakresem okresowych przeglądów technicznych bramy rozwieranej typu MARC-D

[Częstotliwość wykonywania przeglądów: co 6 miesięcy]

1. Sprawdzenie oznakowania bramy na tabliczce znamionowej
2. Oględziny bramy pod kątem występowania uszkodzeń mechanicznych / eksploatacyjnych
3. Sprawdzenie* mocowania ościeżnicy
4. Sprawdzenie* zamykania się skrzydeł bramy
5. Sprawdzenie* szczeliny pomiędzy dolną krawędzią skrzydeł a posadzką – max 25 [mm]
6. Sprawdzenie* funkcjonowania zawiasów
7. Sprawdzenie* poprawności działania zamka i ryglowań
8. Sprawdzenie* mocowania i działania samozamykaczy
9. Sprawdzenie* mocowania i działania regulatora kolejności zamykania
10. Sprawdzenie* mocowania oraz stanu uszczelki pęczniących
11. Sprawdzenie* mocowania przymyku
12. Sprawdzenie* mocowania elementów maskujących
13. Sprawdzenie* mocowania trzymacza elektromagnetycznego (opcja)
14. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego (opcja)
15. Centrala sterująca (opcja)
 - oględziny obudowy i instalacji kablowej
 - sprawdzenie* stanu zacisków
 - sprawdzenie stanu akumulatorów oraz podjęcie decyzji o ich ewentualnej wymianie
 - sprawdzenie* poprawności działania wszystkich urządzeń podłączonych do centrali sterującej
16. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych (opcja)
17. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych (opcja)
18. Oczyszczenie czujników dymowych (opcja)
19. Sprawdzenie* działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych z użyciem bezpiecznego aerozolu (opcja)
20. Wyczyszczenie bramy oraz urządzeń peryferyjnych z kurzu i zabrudzeń
21. Naklejenie na bramę **kontrolki serwisowej z datą następnego przeglądu technicznego** bramy
22. Przywrócenie obszaru, w którym były prowadzone prace serwisowe do stanu przed przystąpieniem do prac
23. Odnotowanie wyniku przeprowadzonego przeglądu w **Protokole przeglądu serwisowego** oraz **DTR** bramy (jeśli zostanie przedłożona przez Użytkownika)
24. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprawdzanych podzespołów - określenie zakresu prac naprawczych na **Protokole przeglądu serwisowego / Protokole z oględzin**

***Uwaga: w ramach czynności sprawdzających należy dokonać wszelkich niezbędnych regulacji**