

## Zapytanie ofertowe

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji - posiadanych na terenie Budyńku – drzwi stalowych w latach 2020-2021

### **1. Zakres:**

Przegląd serwisowy oddzielen mcr ALPE / ALPE W w ilości 343 szt. zgodnie z listą czynności serwisowych zawartą poniżej:

- 1 Oględziny zewnętrzne drzwi
- 2 Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (maksymalny luz 6 mm)
- 3 Sprawdzenie powłoki lakierniczej
- 4 Kontrola zawiasów i ich zamocowania
- 5 Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygla, klamek
- 6 Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniącej
- 7 Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczętowanie lub piski)
- 8 Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
- 9 Regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
- 10 Sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy)
- 11 Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy)
- 12 Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygla, kontaktry)
- 13 Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelki przyszybowych
- 14 Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

### **2. Termin realizacji:**

Termin wykonania przeglądu ustalany będzie każdorazowo w porozumieniu z obsługą techniczną - użytkownikiem obiektu, przy czym pierwszy przegląd nie później jak do końca października 2020. Zapytanie obejmuje zakres 3 przeglądów (II półrocze 2020 oraz I i II półrocze 2021).

### **3. Warunki:**

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia na dokonywanie przeglądów drzwi pożarowych. Przeglądy zgodnie z przyjętymi zasadami oraz normami.

- a) Ofertę należy podać w cenach netto. Należy podać kwotę przeglądu zgodnie z zakresem zapytania za przegląd wszystkich drzwi.
- b) Decyduje 100 % cena

- c) Oferty należy składać w formie mailowej do **23.09.2020 r. do godz. 15.00** na adres mailowy: [zamowienia@jordanki.torun.pl](mailto:zamowienia@jordanki.torun.pl)
- d) Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest Pan Paweł Walinowicz, 798-052-029;

\*W przypadku usterek, które wymagają wymiany uszkodzonego elementu/urządzenia usuwane będą po wcześniejszym zaakceptowaniu konieczności dokonania ich wymiany i akceptacji kosztów przez Użytkownika obiektu oraz przekazaniu do realizacji serwisu.

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest dokumentacja projektowa – lokalizacja drzwi pożarowych stalowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru.

Z-ca Kierownik Działu  
Administracyjno-Gospodarczego  
*Paweł Walinowicz*  
Paweł Walinowicz