



Toruń, 10.04.2024 r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe

Jordanki Sp. z o. o.

Al. Solidarności 1-3

87-100 Toruń

Tel. +48 56 643 19 20

e-mail: biuro@jordanki.torun.pl

Zapytanie ofertowe

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na rozbudowę systemu wentylacji pomieszczenia restauracji.

Z uwagi na specyfikę pracy restauracji, system wentylacji ma zostać wzbogacony o samodzielne klimatyzatory pozwalające na regulację komfortu cieplnego niezależnie od systemu wentylacji budynku.

Zakres zapytania obejmuje:

- I. Dostawę urządzeń chłodniczych wg specyfikacji.
- II. Montaż urządzeń w pomieszczeniu restauracji, by zapewnić odpowiedni komfort cieplny – podanie chłodu w kanałach pikado, zamontowanie systemu regulacji, przeszkolenie z obsługi systemu.

1. Termin realizacji:

Termin wykonania dostawy 10 dni od podpisania umowy. Termin montażu 14 dni od dokonania dostawy.

2. Specyfikacja urządzeń:

Klimatyzator kanałowy 5kW 4 szt

Jednostka wewnętrzna:

Wydajność nom. (min.–maks.) Chłodzenie kW 5, Grzanie 5.5

Parametry elektryczne: Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50/60

Osiągi:

Przepływ powietrza (H/M/L) m³/h 900/750/600/450; Spręż dyspozycyjny Pa 0/10/20/30

Montaż:

Wymiary netto (szer./gł./wys.) mm 1170/420/185

Średnica przewodu cieczowego mm 6.35; Średnica przewodu gazowego 12.7

Sterownik: opcja przewodowa i bezprzewodowa

Panel maskujący do wyboru z typoszeregu:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 9562303383; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 56 643 19 20; fax +48 56 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

Wymiary netto (szer./gł./wys.) mm

890/190/100 (panel wylotu); 1210/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu); 1210/290.5/32.4 (panel wlotu)

Jednostka zewnętrzna:

Wydajność nominalna (min.–maks.)

Chłodzenie kW typoszereg 4.0 (1.1-4.8) 5 (1.3-6) 5.0 (2.1-6.6) 7.0 (2.4-7.6)

Grzanie typoszereg kW 4.4 (1.8-5.2) 5.7 (1.8-6.6) 6.4 (1.7-7.2) 7.6 (2.9-8.5)

Pobór mocy nominalne (min.–maks.)

Chłodzenie kW 1.0 (0.3-1.6) 1.45 1.25 1.75; Grzanie 1.07 (0.38-1.95) 1.4 1.6 1.9

EER/COP – 4.0/4.1 3.5/3.7 4.0/4.0 4.0/4.0; SEER/SCOP 6.2/4.0 6.5/4.0 8.5/4.6 8.5/4.6

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A++/A+ (co najmniej)

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50

Przepływ powietrza m³/h 2900-3000; Sprężarka – Rotacyjna Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy – R32; GWP – 675

Przewody czynnika chłodniczego

Średnica przewodu cieczowego mm 2×6.35

Średnica przewodu gazowego 2×9.52

Całkowita długość rurociągu (maks.) m 30 (zamontowane dwie jednostki)

Maks. długość pojedynczego rurociągu 30 (zamontowane dwie jednostki)

WARUNKI ROBOCZE (min.–maks.) Chłodzenie °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

3. Specyfikacja montażu:

W pomieszczeniu istnieje system wentylacji oraz 3 klimatyzatory split pracujące na instalacji WL. Wywiew powietrza następuje z kanału podłogowego. Uzupełnienie ma polegać na dostarczeniu dodatkowego chłodu z kanałów pikado, znajdujących się pod sufitem.

Montaż w restauracji, po uzgodnieniu terminu z obsługą CKK Jordanki, w porozumieniu z najemcą, na co dzień korzystającym i pracującym w restauracji. Elementu systemu należy zamaskować, by współgrał z obecnym wystrojem – czarne kanały i sufit.

Montaż nie może kolidować w normalnym użytkowaniu pomieszczeń.

W cenie należy uwzględnić wszelkie materiały do montażu dostarczonych urządzeń wg powyższej specyfikacji.

Termin montażu: 14 dni od dostarczenia urządzeń.



4. Warunki:

- a) Ofertę należy podać w cenie netto za każdy zakres tj.: dostawa oraz montaż; w przypadku wyboru jednego wykonawcy będą podpisane dwie umowy na każdy z zakresów
- b) Gwarancja na urządzenia min. 2 lata; montaż min. 4 lata.
- c) Decyduje 100 % cena,
- d) Oferty należy składać pisemnie do **13.04.2024 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: zamowienia@jordanki.torun.pl,**
- e) Osobą do kontaktu jest Pan Paweł Walinowicz tel. 798-052-029.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Z-ca Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Walinowicz
Paweł Walinowicz

Załącznik:

1. Rzut pomieszczenia
2. Wzór umów