

Toruń 24.02.2025 r.

Zapytanie ofertowe przegląd oddzieli przeciwpożarowych

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oraz wykonywanie napraw oddzieli przeciwpożarowych w ilości 343szt. Centrum wyposażono w oddzielenia typu mcr ALPE/ ALPE W / ALPE W BO/ ALPE 120 / żaluzjowe.

1. Zakres:

Przegląd serwisowy oddzieli mcr ALPE / ALPE W w ilości 343 szt. zgodnie z listą okresowych przeglądów technicznych bram wg kryteriów producenta Assa Abloy Mercor Doors, zawartą poniżej:

1. Oględziny zewnętrzne drzwi
2. Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (maksymalny luz 6 mm)
3. Sprawdzenie powłoki lakierniczej
4. Kontrola zawiasów i ich zamocowania
5. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek
6. Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniącej
7. Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczętowanie lub piski)
8. Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
9. Regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
10. Sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy)
11. Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy)
12. Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)
13. Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych (o ile występują).
14. Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

2. Termin realizacji:

Zapytanie dotyczy 4 przeglądów półrocznych, w okresie od podpisania umowy do końca 2026 r. Termin każdego przeglądu będzie ustalany każdorazowo z operatorem obiektu, przy czym pierwszy przegląd należy przeprowadzić do 1 maja 2025 r.

3. Warunki:

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia na wykonanie usługi przeglądu drzwi pożarowych. Usługa zgodnie z przyjętymi zasadami oraz normami.

1. Ofertę należy podać w cenach netto. Należy podać kwotę jednego przeglądu zgodnie z zakresem zapytania za przegląd wszystkich drzwi.
2. Decyduje 100 % cena
3. Oferty należy składać w formie pisemnej do 4.03.2025 r. do godz. 14:00 na adres mailowy: zamowienia@jordanki.torun.pl
4. Osobą do kontaktów w sprawach formalnych i technicznych jest Paweł Walinowicz tel. 789-052-029, p.walinowicz@jordanki.torun.pl

Wykonawca zobowiązuje się do Zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż. na powierzonym odcinku robót, zapewnienia kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót i korzystania ze sprzętu użytego w pracach.

*W przypadku usterek, które wymagają wymiany uszkodzonego elementu/urządzenia usuwane będą po wcześniejszym zaakceptowaniu konieczności dokonania ich wymiany i akceptacji kosztów przez Użytkownika obiektu oraz przekazaniu do realizacji serwisu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru.

Z-ca Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Walinowicz
Paweł Walinowicz

Załącznik: Lokalizacja drzwi – rzuty.