

Zapytanie ofertowe

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku systemów bezpieczeństwa: SSP, DSO oraz SSWiN.

Urządzenia podlegające kontroli:

1. System Sygnalizacji Pożaru:
 - a. Centrale Siemens: FC724-ZA – 2 szt, FC726 – 1 szt
 - b. Czujki: OH720 – 662 szt, OOH740 – 15szt, FDL241 – 9 szt,
 - c. ROP: FDME221 – 32 szt
 - d. Moduły sterujące FDCIO221
2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy:
 - a. Centrala Presideo (nadrzędna i podrzędna)
 - b. Głośniki Bosch 572 szt (w tym 10 szt specjalnych i 81 szt w kat klimatycznej)
 - c. Mikrofon strażaka – 3 szt
3. SSWiN i Kontrola Dostępu:
 - a. Centrala Integra 256+
 - b. Czujki Cobalt
 - c. CZ-EMM

1. Termin realizacji:

Termin wykonania regulować będzie w sposób szczegółowy umowa – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.12.2017 r. do 21.12 2018 r.

Podczas pierwszego przeglądu wykonawca dokona ekspertyzy poprawności konfiguracji poszczególnych systemów.

2. Warunki:

Konserwacja w/w systemów polegać będzie na okresowym sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w zakresie systemów SSP, SSWiN oraz DSO, w szczególności na:

- a) sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń wszystkich systemów,
- b) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń detekcyjnych, sterujących, zasilających i sygnalizacyjnych,
- c) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stanowisk sterowania i nadzoru,
- d) Sprawdzenie poprawności współpracy systemów z oprogramowaniem do wizualizacji – Ifter,


- e) Poprawność wysyłania sygnału z SSP do stacji monitorowania
- f) W zależności od potrzeb wyczyszczeniu, czujników ruchu i czujek dymu,
- g) wykonaniu korekt ustawień urządzeń i parametrów systemów na wniosek użytkownika,
- h) wykonaniu niezbędnych poprawek mających umożliwiających prawidłowe działanie systemów,
- i) dokonywaniu na bieżąco wpisów do ksiąg serwisowych systemów.

Wykonawca musi posiadać autoryzację producentów, na dokonywanie przeglądów. Przeglądy zgodnie z przyjętymi zasadami oraz normami.

- a) Ofertę należy podać w cenie netto za miesiąc
- b) W ofercie należy podać oferowany zakres czynności serwisowych obejmujących minimum wskazane powyżej
- c) Decyduje 100 % cena,
- d) Oferty należy składać pisemnie do **24.11.2017 r. do godz. 11:00 na adres mailowy:**
zamowienia@jordanki.torun.pl,
- e) Osobą do kontaktu jest Pan Paweł Walinowicz tel. 798-052-029.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

*W przypadku usterek, które wymagają wymiany uszkodzonego elementu/urządzenia usuwane będą po wcześniejszym zaakceptowaniu konieczności dokonania ich wymiany przez Użytkownika obiektu oraz przekazaniu do realizacji serwisu.

Z-ca Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

Paweł Walinowicz